

質 疑 応 答 書

工事件名 令和 3 年度青葉区管内道路案内標識改修工事

		整理番号
質 問 事 項		回 答
	「内 4 号」記載の超音波探傷の調査箇所数は何箇所となりますか？	再生アンカーボルト工の施工箇所と同数の 3 箇所となります。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。