

質 疑 応 答 書

件名 仙台市みやぎ中山ポンプ場ほか36施設電力需給

		整理番号
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)
①電力需給契約書(案)第5条について 検針に関しては、一般送配電事業者で実施するため、発注者の立ち合いができない場合がありますが、よろしいでしょうか。		差し支えありません。
②電力需給契約書(案)第6条について 電気料金の計算方法において、割引を含めた記載となるよう協議頂けるでしょうか。 若しくは、契約書へ追記添付することは可能でしょうか。(別添参照)		入札説明書「10入札及び開札方法等(9)イ」のとおり、落札者からの申し出により協議に応じる。
③電力需給契約書(案)第7条について 使用電力量の季節区分について、契約書へピーク時間、夜間の定義を記載となるよう協議頂けるでしょうか。または、明細表の最下部へ記載いただくよう協議頂けるでしょうか。 若しくは、契約書へ追記添付することは可能でしょうか。(別添参照)		入札説明書「10入札及び開札方法等(9)イ」のとおり、落札者からの申し出により協議に応じる。
④電力需給契約書(案)第12条4項について 延滞利息率に関して、弊社では延滞利息率を年10%としておりますが、協議(変更)することは可能でしょうか。		変更はできません。
⑤その他 一般送配電事業者で料金改定があった場合に、契約単価見直しの協議に応じていただけますでしょうか。		契約書(案)第11条のとおりです。

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質疑応答書

件名 仙台市みやぎ中山地区湯畑6施設電が需給

		整理番号 (仙台市記入欄)			2
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)			
	別紙参照	別紙のとおりです。			

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質問書

件名 仙台市みやぎ中山ポンプ場ほか 36 施設電力需給

設計 費 買 等	質問内容	回答
	<p>① 弊社は 1 契約に対して一枚の請求書の作成となっており、分割請求には対応出来かねます。またお支払いに関しましても以下の例 1 のようなご要望の場合はお客様から入金の内訳を事前にお知らせして頂くこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>(例1) 庁舎 0,000円 自販機 0,000円に分けて別々で入金します</p> <p>② 現在ご契約中の電力会社をご教示ください。</p> <p>③ 今回の契約は全施設一括のご契約でよろしいでしょうか。各施設のご契約となりますでしょうか？</p> <p>④ 入札金額については税込み。単価も税込みということよろしいでしょうか。</p> <p>⑤ 入札金額は税込み。基本料金単価・電気料金単価も税込みでよろしかったでしょうか。</p> <p>⑥ 工事負担金に関しまして、お客様の都合で新設備設置・工事が着工する際に発生しました工事金などは弊社負担することができませんがご対応いただけますでしょうか。</p> <p>⑦ 弊社は検針結果を紙ベースの請求書内訳をもって検針票に代えさせていただきます。(尚 Web にて 30 分毎の平均使用電力をエクセルで確認することができます) 宜しいでしょうか。</p>	<p>請求書はすべての施設を合算し、1 枚として差し支えありません。ただし、内訳を添付する等により、施設ごとの電気料金や区分別の使用電力量等を明らかにしてください。</p> <p>東北電力株式会社です。</p> <p>本件は37施設を一括して契約するものです。</p> <p>お見込みのとおりです。</p> <p>お見込みのとおりです。</p> <p>差し支えありません。</p> <p>差し支えありません。</p>