

2 階段

	整備基準	図面及び各項目の名称・番号等	設計内容	判定	留意事項
				基準	
階段	内のり幅1.5m以上		(最小内のり幅) m		
	蹴上げ16cm以下, 踏面30cm以上, 蹴込み2cm以下		(蹴上げ) cm (踏面) cm (蹴込み) cm		
	両側に連続した二段の手すりを設置		(手すり) ・有 ・無		
	回り段を設けない。		(回り段) ・有 ・無		
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	段を識別しやすい構造		・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変える。 ・色違いのノンスリップを取り付ける。 ・その他 ()		
	つまずきにくい構造		・蹴込み板を設け、段鼻を突き出さない。 ・その他 ()		
	階段の上端及び下端付近の廊下等及び踊場に点状ブロックを敷設		平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。		

(注意) 1 用語の説明

「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。