

質 疑 応 答 書

工事件名〔整理番号〕 (一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 (泉ヶ丘地区) 舗装改修工事 [184510037]

質 問 事 項	回 答
<p>①仮設費等の交通誘導員の累計は30人と記載されていますが(泉ヶ丘地内)の夜間の交通誘導警備員Bは12人で(七北田地内)の昼間の交通誘導警備員Bは18人でしょうか？</p> <p>②排水性舗装用の導水管は内径20mmの樹脂製で宜しいですか？</p>	<p>①そのとおりです。</p> <p>②そのとおりです。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。