

質 疑 応 答 書

工事件名 [整理番号] (市) 歩坂町幹線 (歩坂町地区) 舗装改修工事 [234510069]

質 問 事 項	回 答
<p>土質等試験費の試験項目の内訳をお示し願います。</p>	<p>内訳は下記のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 室内 CBR 用試料採取 (締め固めた土 70kg 採取) 3 箇所・ 締め固めた土の CBR 試験 (設計 CBR 2モールド / 試料) 3 箇所 <p>上記を「設計業務等標準積算基準書・設計業務等標準積算基準書(参考資料)」に基づき調査業務価格を算出した上で土質等試験費に計上しています。</p> <p>なお、技術管理費(土質等試験費)は全ての間接費の対象外としております。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。