

◇電力需給に関する検討会合およびエネルギー・環境会議の合同開催（5／18）で示された当社の今夏需給見通しは以下のとおりです。

## 1. 供給力(原子力の再起動がないとした場合)

	7月	8月	8月 (随時調整契約加味)	9月
供給力	1,477万kW	1,475万kW	1,475万kW	1,395万kW

## 2. 最大電力需要

	7月	8月	8月 (随時調整契約加味)	9月
2010年並みの猛暑時 (節電あり)	1,413万kW	1,434万kW	1,422万kW	1,342万kW

## 3. 供給予備力(供給力－最大電力需要)

	7月	8月	8月 (随時調整契約加味)	9月
2010年並みの猛暑時 (節電あり)	64万kW (4.5%)	41万kW (2.9%)	53万kW (3.8%)	53万kW (3.9%)

※かっこ内は供給予備率

# 【別紙 1】今夏の電力需給の見通し

【今夏の供給予備力(予備率)】

7月	8月	8月 (随時調整契約加味)	9月
64万kW (4.5%)	41万kW (2.9%)	53万kW (3.8%)	53万kW (3.9%)

(万kW)

