

福島県沖を震源とする地震について（第4報）

令和3年2月14日13時00分
仙台市災害対策本部

1 地震概要（気象庁）

- ・発生日時 : 令和3年2月13日 23時08分ごろ
- ・震央地名 : 福島県沖（北緯37.7度, 東経141.7度）
- ・震源の深さ : 約55km
- ・規模 : マグニチュード7.3
- ・県内最大震度 : 震度6強 蔵王町
- ・市内の震度 : 震度5強 青葉区、宮城野区、若林区
震度5弱 太白区、泉区
- ・津波 : 被害の心配なし（日本沿岸で若干の海面変動の可能性あり）

2 被害状況

1 人的被害

調査中

2 住家被害

調査中

3 ライフライン

- ・JR 東北新幹線 那須塩原～盛岡間 2/14・15 終日運転見合わせ
在来線 東北本線 黒磯～一ノ関間運転見合わせ、
常磐線 いわき～仙台間運転見合わせ、仙石線・仙山線 全線運転見合わせ
仙石東北ライン 仙台～石巻間運転見合わせ
※運行再開の見込みは立っていない、代行輸送無し
- ・地下鉄 南北線 2/13 便6本停止 乗客は避難済 2/14 始発から平常通り運行
東西線 2/13 便5本停止 乗客は避難済 2/14 始発から平常通り運行
駅エレベータ 南北線 35台中5台停止、東西線 37台中29台停止
- ・バス（仙台市営、宮城交通、愛子観光） 2/14 始発から平常通り運行
- ・東北電力 291戸停電（太白区羽黒台）※0時35分復旧
- ・都市ガス 遮断なし

4 その他被害

- 消防局 宮城野消防署岩切出張所、若林消防本署、若林消防署六郷分署：壁に亀裂
- 病院 11F漏水→3:45復旧、施設の運用に影響なし
- 建設局
南蒲生浄化センター 一部陥没、上水漏洩中 → 3:50 水道局にて閉栓
1号焼却炉 冷却水漏れ等により運転不可
2号焼却炉 配管支持材破損※本日中に仮復旧し、運転再開予定。
- 教育局 仙台市博物館 スプリンクラーヘッド損傷、落下により1Fエントランス水損など
仙台市科学館 屋上付近の配水管破損による水漏れ。電話交換機故障。→修理手配中
高砂小 地下埋設配管より漏水 南光台東小 配管破損で水槽への送水不可

- 市民局 戦災復興記念館 会議室ダクト外れ
太白区文化センター 入口ガラス破損
泉文化創造センター（イズミティ 21） 地下室漏水、内壁剥離
仙台サンプラザ 天井の一部のエキスパンションが破損
- 環境局 松森工場 タービン、自動発電機自動停止、1・3号炉停止 →1号炉運転再開
葛岡工場 空調用熱源水ポンプ水漏れ →復旧し、運転再開
- 文化観光局
仙台国際センター レセプションホール桜 天井材落下、空調ダクト落下、
大会議室橘 壁材落下等、展示室 天井材落下、間仕切りの歪み等
瑞鳳殿 石灯籠、墓石倒壊
仙台市武道館 剣道場内スプリンクラー作動、剣道場、柔道場、弓道場廊下 水浸し
青葉体育館 スプリンクラー作動し、トレーニング室及びスタジオ水浸し、
競技場 天井断熱材 10 数か所脱落
- 都市整備局 四郎丸住宅 1~6号棟断水 →1、2号棟復旧 3~6号棟午後2時迄に復旧見込み
鶴ヶ谷第2住宅 一部ガス停止
あすと長町第2市営住宅 14F廊下（共用部）エキスパンションジョイント部が一部抜けたもの
- 子供未来局 八木山児童館 遊戯室天井パネル5枚の角が割れて落下
- 経済局
中央卸売市場 漏水や壁面・天井の落下多数
- 青葉区 区役所 介護保険課（3F）天井水漏れ
街灯のポールが折れかかっているもの
ペDESTリアンデッキ エキスパンションジョイント数か所破損
- 宮城野区 区役所 各フロア天井材等一部剥落
- 若林区 区役所 5、6F水漏れ
街路灯が傾いたもの
- 太白区 区役所 内線不通※1：10回復→1：40不通、
5Fホール通風孔ダクト外れ
太白区文化センター 天井・内壁等に亀裂、設備等損傷など

※その他公共施設内部の内壁等に亀裂等の損傷あり

女川原発：警戒事態発生（電源異常なし、モニタリングポスト変化なし、燃料プール冷却浄化系ポンプ（1，2，3号機運転））

石油コンビナート施設：異常は認めず

※119番災害対応状況

- ・火災 2件（若林区沖野 負傷者1名）
- ・救助 5件
- ・救急 28件 ※地震を起因とするもの
- ・自然災害 28件
- ・その他 36件（うち2件は危険物施設からの漏洩事案）

3 対応状況

- 23:08 仙台市災害対策本部設置
2号非常配備発令
消防局 第3次非常配備
- 1:30 仙台市災害対策本部第1回本部員会議
- 9:00 仙台市災害対策本部第2回本部員会議

4 避難状況 ※いずれも自主避難者。

- 太白区 1か所5名
- 青葉区、宮城野区、若林区、泉区 避難者なし