

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 (仮称) 動物公園駅P&R駐車場新築工事

質 問 事 項	整理番号
	1 2 0 5 1 0 2 5 9
(参考数量内訳、A-02・22・23)	回 答
(特記仕様書2)	
防水工事の塗膜防水で、駐車場床が 株ABC 商会カートップ SR 同等以上とありますが、参考数量内訳では、環境対応型ウレタン防水 X-2 工法 (密着) となっております。 いずれかご指示願います。	屋上部分については、株ABC 商会カートップ SR 同等とします。
又、屋上の駐車場部分もコンクリート金ゴテ押の上 ウレタン塗膜防水となっております。X-2 工法 (密着) ですと駐車には不向きと思われま す。駐車部分とそれ以外の部分で使い分け と考えれば宜しいでしょうか。	
使い分けの場合には、それぞれの参考数量 もご指示願います。	
(参考数量内訳、S-12・44)	
地業の内訳書で、現場造成杭 (アースドリル) の 建設発生土運搬 1,790m <sup>3</sup> とありますが、 中間処理費の項目にセメント系固化材が 16t と なっております。中間処理の数量が 1 式と なっておりますが、中間処理のバリュウムは 何 m <sup>3</sup> お考えなのでしょうか。 ご指示願います。	約 540 m <sup>3</sup> としています。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合 (見積りに必要な事項に限る。) に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

# 質 疑 応 答 書

工事名 (仮称) 動物公園駅P&R駐車場新築工事

質 問 事 項	整理番号 1 2 0 5 1 0 2 5 9
	回 答
(参考数量内訳、A-55・56) キャンペー詳細図で、キャンペーンの天井部分にLED 照明がありますが、参考数量内訳書には 項目がありません。別途工事と考えて宜しい でしょうか。ご指示願います。	別途工事で宜しいです。
(参考数量内訳、A-03・09・22・23) バスプール天井のアルミアパントレルは、メーカー・品番等 の指定は無いものと考えて宜しいでしょう か。又、下地のC-38*12*1.2@455亜鉛メッキ は耐震仕様と考えて宜しいでしょうか。 更に、天井の耐風圧はいくらでお考えで しょうか。ご指示願います。	宜しいです。 宜しいです。 耐風圧は200kgf/m <sup>2</sup> としています。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。