

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
A-103、3章土工事建設発生土処理についてのご確認です。土工事の発生土のうち、構外搬出となるものについては指定場所への運搬費のみとし、処分費用は発生しないものと考えて宜しいでしょうか。	120510086 宜しいです。
A-103、4章地業工事、既成コンクリート杭工事における建設発生土については、指定場所への運搬費のみとし、処分費が発生しないものと考えて宜しいでしょうか。処分費が発生する場合は、産業廃棄物扱いとならない一般残土としての処分が可能なものとして宜しいでしょうか。ご指示願います。	杭工事における発生土は、中間処理後、一般土扱いとするため、処分費は発生しません。
A-01、4章地業工事の既成コンクリート杭工事についてのご確認ですが、杭残土中間処理については、固化材を混合のうえ攪拌処理するものとし、構内仮置きの上構外へ搬出するものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
S-01、2 使用構造材料 コンクリートにおいて、特記なき限り JASS5(1997)によるとあり、又、品質基準強度の+○N/m ² は温度補正によるとありますが、JASS5 は 2009 年版とし調合管理制度は設計基準強度+構造体強度補正 N/m ² と読替えて宜しいでしょうか	宜しいです。
地中障害物及び、汚染土壌が確認された場合の対策と費用は別途協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。