

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 9 8
	回 答	
工事の着手可能時期について、ご教示ください。	着手届及び施工計画書等を提出ののち着手が可能となります。	
今回適用の仙台市単価は、「平成25年6月1日改定」版と考えてよろしいでしょうか。	平成25年6月1日です。	
建設副産物（汚泥）の数量について、リサイクル計画書（積算段階）と設計書の中身とが大きく異なります。さらに、代価表C-25の投棄料669tは、汚泥ではなく、発生土のことではないでしょうか。 積算上の汚泥の数量についてご教示ください。	設計書に計上の数量が正です。 リサイクル計画書の建設汚泥の「⑦発生量2985ト、⑩再資源化施設への搬出量2985ト」は、「⑦発生量4256ト、⑩再資源化施設への搬出量4256ト」として下さい。 代価表C-25の投棄料669tは、二次処理後の脱水ケーキであり汚泥です。	
家屋調査工について、事後調査の必要性が生じた場合は変更の対象となると考えてよろしいでしょうか。	必要性が生じた時点での協議事項となります。	
鋼材等運搬費の重量および運搬距離についてご教示ください。	鋼材等の運搬重量を提示することは出来ませんので、設計図書及び別紙工程表(参考)等を参考に算出して下さい。 本工事における仮設材の運搬距離は、10km以下としております。	
電力基本料金の契約電力容量および契約月数についてご教示ください。	提示することは出来ませんので、設計図書及び別紙工程表(参考)を参考に算出して下さい。	
計画上のシールドマシンの製作期間についてご教示ください。	提示することは出来ませんので、別紙工程表(参考)を参照願います。	
内訳表A-9に「一般管理費 保証額 1式」とありますが、今回一般管理費の補正はないので、「0円」としてよろしいでしょうか。	契約保証の補正はありません。	
交通誘導員の延べ人数についてご教示ください。また、夜間の配置は不要と考えてよろしいでしょうか。	交通誘導員の人数を提示することは出来ません。 交通誘導員は昼間で計上しています。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

第3南蒲生幹線工事1

参考

