

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 9 8
	回 答	
1.設計書 C-29 ----- 作泥水は初期作泥水のみ記載されていま ----- すが、ｼｰﾙﾄﾞ掘進時の補給作泥水は不要と ----- 考えてよろしいですか。	物質収支計算結果から、本工事における作泥 水の補給は不要としています。	
2.設計書 C-29 ----- PAC、炭酸ガスはそれぞれ 7879kg、532kg ----- と記載されていますが、全ｼｰﾙﾄﾞ区間を対象 ----- として算出された数量と考えてよろしいで ----- しょうか。	全ｼｰﾙﾄﾞ区間を対象として算出した数量で す。	
3.設計書 C-25 ----- 二次処理土の発生土運搬工は、422m ³ と ----- 記載されていますが、全ｼｰﾙﾄﾞ区間を対象 ----- として算出された数量と考えてよろしいで ----- しょうか。	全ｼｰﾙﾄﾞ区間を対象として算出した数量で す。	
4. 設計書 C-25 ----- 二次処理土の投棄料は、669 t と記載されて ----- いますが、全ｼｰﾙﾄﾞ区間を対象として算出 ----- された数量と考えてよろしいでしょうか。	全ｼｰﾙﾄﾞ区間を対象として算出した数量で す。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。