

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

質 問 事 項	回 答
1. 水道使用料について 裏込材や地盤改良高圧噴射攪拌工の材料費として水の項目がありますが、仮設工の水道使用料の項目でまとめて計上してあると考えて宜しいでしょうか。	仮設工に水道使用料として、まとめて計上しています。
2. 本工事で使用する生コンクリートは、水セメント比の規定はあるのでしょうか。規定のある構造物並びに配合についてご教示下さい。	設計図書に示した規定のほかは、宮城県土木部共通仕様書(土木工事編)等によるものとします。
3. 基本電力料金について、月当り契約電力量及び全体の契約電力量をご教示下さい。	提示することは出来ませんので、設計図書及び別紙工程表(参考)を参考に算出して下さい。
4. 水道料金について 下水道料金は計上されていないと考えて宜しいでしょうか。また、水道使用量をご教示下さい。	下水道料金は計上していません。 水道使用量は、提示することは出来ませんので、別紙工程表(参考)を参考に算出して下さい。
5. 役務費に高圧引込工事負担金は含まれていないと考えて宜しいでしょうか	含まれておりません。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

質 問 事 項	整理番号	130510198
	回 答	
6.仮設材運搬費の内訳を開示願います。	提示することは出来ませんので、設計図書及び別紙工程表(参考)等を参考に算出して下さい。	
7.坑内設備工・泥水設備工について 配管設備工で鋼管購入費の項目がありますが、鋼管は損料ではなく、購入すると考えて宜しいでしょうか。また、購入の場合、配管設備工の諸雑費率の50%と考 てよろしいでしょうか。	本工事においては、購入費を計上しています。 また、諸雑費として、購入費の50%を上限として計上しています。	
8.送排泥管設備について 送排泥管設備撤去工坑内の項目がありますが、坑内の設置作業については、切羽 作業に含まれていると考えて宜しいで しょうか。	坑内の送排泥管設置は、切羽及び坑内作業工 に含まれています。	
9.クレーンの賃料は『割引あり』として考 えて宜しいでしょうか。	長期割引を適用しています。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

第3南蒲生幹線工事1

参考

