

[様式第 1 3 号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 原町東部雨水幹線工事 1

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 6 3 5
	回 答	
・様式・Ⅱの簡易な施工計画書について 添付資料は、テーマ①細目③の工程表のみ しか認められないのでしょうか。	テーマ①細目③の工程表しか認めません。	
・(補助)代価表 C-34 発生土処分工における 投棄料 (汚泥) 91400 t について 一次覆工から発生する汚泥は一般的には 一般廃棄物として処理されると思われま すが、今回は産業廃棄物 (汚泥) として計上 されているものとして考えてよろしいで しょうか。	特記仕様書のとおり、本工事においては、一 次覆工から発生する一次分離土等は、汚泥処 分として計上しております。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。