〔様式第１３号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名　　平成２５年度（仮称）仙台市通町復興公営住宅新築工事

	整理番号	１３０５１０１０２
質　問　事　項	回　答	
1.A-19、27、74 他		
住戸の一般部壁パネルの面材が仕上表及び	壁パネルの面材は PBt9.5 が正とします。	
矩計図では PBt12.5 ですが、平面詳細図		
及び参考数量内訳書では PBt9.5 です。		
いずれが正か、ご指示願います。		
2.参考数量内訳書の防水で、シーリングの	各取合部の規格及び数量は以下のとおりと	
数量が一式計上ですが、規格･仕様別の	なります。なお，仕様については，公共建	
数量はご提示出来ないでしょうか。	築工事標準仕様書（建築工事編）表 9.6.1	
	のとおりとします。	
	PC－PC　20×10　1,993m	
	窓庇取合部　15×10　80m	
	PC－RC　20×10　695m	
	PC－押出成形ｾﾒﾝﾄ板　20×10　3,417m	
	RC－押出成形ｾﾒﾝﾄ板　20×10　51.7m	
	鳩小屋目地　20×10　81.2m	
	打継目地　20×10　426m	
	建具廻り　15×10　5,439m	
	※参考数量です。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。