

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成26年度(仮称)仙台市荒井南復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整理番号	回 答
1. A-04 複層塗材Eとなっておりますが、防火材料の指定ありとなっております。複層塗材Ciと考えて宜しいでしょうか。	140510259	1. 本工事については、防火材料指定なし、複層塗材Eとします。
2. A-04 アル製建具について断熱サッシとなっておりますが、AW-4は階段室の為該当無しと考えて宜しいでしょうか。		2. 宜しいです。
3. A-55 SD-2の開口寸法がW1000(有効開口W900)となっておりますが、BL製品でW950(有効開口850)でも宜しいでしょうか。		3. 有効開口幅はW=900を確保するものとします。 仙台市ひとにやさしいまちづくり条例（施設整備マニュアルP18 出入口の整備基準の解説参照。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。