

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市八木山動物公園（仮称）ふれあい動物園等新築工事

整理番号	
150510535	
質 問 事 項	回 答
1. A-3 図 特記仕様書 3章 土・地業・基礎工事 01 埋戻し及び盛土はB種発生土とありますが、複雑な平面形状測量のため、場内仮置きは無理ではないかと考えられます。そこで、特記仕様書のとおり見積を行い、落札者と契約後に協議していただけたらと考えてよろしいでしょうか。	1. 発生土については、構内指示の場所にたい積して下さい。工事進捗上、たい積が困難な場合は、別途協議致します。
2. A-5 図 特記仕様書 7章 木工事 内部造作材の樹種について「米つが」とありますが、数量内訳書の木工造作材摘要には「タモ集成材」と記載があります。特記仕様書の記載を正、「米つが」としてよろしいでしょうか。	2. 仕上表、詳細図及び家具図のとおり、タモ集成材とします。
3. A-16、17、20、21 図注記に「基礎形状及び屋根・樋形状は多角形とする」とあり、A-23、24 図注記に「平面形状は多角形とする」と記載があります。基礎、立上りコンクリート及び仕上げ外壁など全ての形状を1～38通りの通り間で多角形と考えてよろしいでしょうか。	3. 連続する直線で構成された多角形とします。
4. A-27 図 139-1、2 140-1、2AW-1、2 FIX パネル「(表) ホワイトボード動物シルエット型抜き」とありますが、仕様をご指示下さい。又、動物シルエットの型板は支給と考えてよろしいでしょうか。	4. 仕様はホワイト用ホーロー鋼板 t0.6 です。デザインのベースとなるデータは支給します。
5. A-140 図-3 「木製パネル樹木シルエット切り出し」とありますが、型板は支給と考えてよろしいでしょうか。	5. デザインのベースとなるデータを支給します。

[様式第 13号]

<p>6. ふれあい棟外部通路床の仕様について S-15 図 砕石 t=150+アスファルト舗装 A-150 A-101,102 図 砕石 t=100+透水性コンクリート t=80 と相違があります。A 図を正と考えて よろしいでしょうか。</p>	<p>6 A-101 図及び A-102 図に示す、砕石 t=100+透水性コンクリート t=80 とします。</p>
<p>7. A-3 図 特記仕様書 18 章 舗装工事 04 透水性 As 舗装の項目に○印があります。該 当する施工場所、範囲をご指示下さい。</p>	<p>7. 透水性 As 舗装の施工場所はありません。</p>

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。