質　疑　応　答　書

工事件名　：石積埋立処分場浸出水処理施設建設工事（第２期整備第１区画）

整理番号　１５０５１００８５

	質　問　事　項	回　答
1	P-63　(3)各室配置に管理室に動力制御盤を設置と記載がありますが、管理室に設置する動力制御盤は施設の運転停止に関わる主要機器とし、流入調整設備（屋外機器）、脱水設備、薬品注入設備等補機類の動力制御盤については処理エリアの適正位置に配置する計画としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	【別記】(9) 支払条件に前払金と中間前払金及び部分払いありと記載がありますが、各年度の出来高金額はいくらでしょうか。	各年度の出来高金額は，契約後の協議事項であるため現時点では回答できません。

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。