

質 疑 応 答 書

工事件名 : 石積埋立処分場浸出水処理施設建設工事 (第2期整備第1区画)

整理番号 150510085

	質 問 事 項	回 答
1	発注仕様書 P.51 の2. 井用水給水ユニットに「洗浄用水槽への補給」とありますが、洗浄用水槽の位置および仕様をご教示ください。	洗浄用水槽は不要とします。
2	発注仕様書 P.62 第2節 建築工事 には玄関の記載がありませんが、玄関の必要性についてご教示ください。	主となる出入口1カ所に風除室・管理上必要な人数に対応する靴箱・足洗い場を設けます。
3	発注仕様書の添付資料8 について、浸出水調整槽攪拌装置の攪拌効率を検討し、装置設置場所(ミキサー開口部)を変更することは可能でしょうか。	別途、協議事項とします。
4	発注仕様書 添付資料 12 閉塞する水槽 水槽の寸法より沈殿池汚泥引抜槽は凝沈汚泥引抜槽と考えられますが、その様に考えて宜しいでしょうか。また、その場合沈殿池汚泥引抜槽の寸法と汚水残量を御教示下さい。	表中の水槽名称の「沈殿池汚泥引抜槽」は、「凝沈汚泥引抜槽」を正とします。また、別に「沈殿池汚泥引抜槽」を加えるものとし、槽容量 13.6 m ³ 、寸法 縦 1,000*横 3,100*深 4,400(mm)、汚水残量 7.4 m ³ とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。