

[別記様式第2号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

業務名 仙台駅西口駅前広場再整備（D工区）詳細設計業務委託

質 問 事 項	整理番号
	回 答
①入札参加資格の条件について ・施工実績として掲げた業務の従事者と配置技術者とを一致する必要はないと考えてよいですか？	よろしいです。
②施工実績について ・鉄道駅前広場および地下横断歩道の両方の実施設計は、各1件でよろしいですか？ ・発注者は再開発組合でもよろしいですか？ ・記載内容の確認書類は、「9 落札者の決定」（4）①の a) b)の両方の書類が必要ですか？テクリス登録情報があれば両方を満足すると解してよいですか？	・よろしいです。 ・よろしいです。 ・内容が確認できればテクリス登録情報の提出のみでかまいません。
③道路詳細設計について ・南町通1号線の設計範囲は、配置平面図で示された青枠内と解してよいですか？ ・延長、幅員をお示してください。 ・バスプール前交差点は含まれないと解してよいですか？ ・施工途中の車線変更等に対する設計が含まれますか？ ・南町通1号線のロフト側歩道の設計は含まれますか？	・南町通1号線の設計範囲は、青枠の北側80mから西側70mまでの300mとなります。 ・設計延長は0.3kmです。（数量総括表P1に記載しております。）現況幅員は約34mです。 ・含みます。 ・道路詳細設計には含みませんが、施工中の交通切回し計画については、施工計画策定に含みます。 ・含みません。

[別記様式第2号]

<p>④分電盤設計について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基数をお示しください。</li> <li>・地下受変電室の設備変更が発生する場合は変更協議するものと解してよいですか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2基です。(数量総括表 P3 に記載しております。)</li> <li>・設備変更が生じる場合は、協議対象とします。</li> </ul>
<p>⑤防犯設備詳細設計について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今回整備する設備（監視カメラ等）の運用等のソフト検討は本業務に含まれないと解してよいですか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・含みません。</li> </ul>
<p>⑥パース作成について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・必要とするパースの数量、サイズをお示しください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・数量は3枚です。(数量総括表 P5 に記載しております。)</li> <li>・サイズはA3版です。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・作成に用いるソフトに対する制約はありますか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特にありません。</li> </ul>
<p>以下空白</p>	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。