

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市若林消防署六郷出張所庁舎移転改築工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1 直接仮設工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	1. 当該敷地は、特別な配慮を要する条件は なく、また直接仮設の計測・計算は任意であ るため、数量は明示しません。
・地足場	
・外部足場	
・内部仕上げ足場	
・災害防止費	
・仮設材運搬費	
2 地業工事の内、御社見積協力業者を 御指示ください。	2. 見積の徴収先は任意です。
*発生材処分	
*運搬	
*発生材処分	
3 鉄筋工事の内、下記の数量明細を御指示 ください。	3. 公共建築工事積算基準、公共建築工事内 訳書標準書式（建築工事編）により、設計数 量又は一式計上となる項目です。参考数量は 以下のとおりです。
・スクラップ控除	① スクラップ控除の計算式は、積算基準の とおりです。
・貫通補強筋	② 貫通補強筋（加工組立運搬含む）
・鉄筋ガス圧接	SD295A D10 0.2t
	SD295A D13 0.1t

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市若林消防署六郷出張所庁舎移転改築工事

整理番号	150510140
質 問 事 項	回 答
6 鉄骨工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	6. スクラップ控除の計算式は、積算基準の とおりです。
*スクラップ控除	
7 防水工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	7. 回答3同様。参考数量は以下のとおりで す。
・外部シーリング工事	① 外部シーリング
・内部シーリング工事	[本体棟]
	PU-2 20×10 99.4m
	MS-2 15×10 464m
	MS-2 10×10 9.3m
	MS-2 20×10 30.8m
	MS-2 25×10 126m
	MS-2 25×10+25×10 114m
	[訓練棟]
	PU-2 20×10 26.4m
	MS-2 15×10 30.9m
	[発電機室]
	PU-2 20×10 28.8m
	MS-2 15×10 39.4m
	② 内部シーリング
	[本体棟]
	PS-2 10×10 106m

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市若林消防署六郷出張所庁舎移転改築工事

整理番号	150510140
質 問 事 項	回 答
	MS-2 10×10 17.5m
	MS-2 15×10 15.1m
8 金属工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	8. 回答3同様。
*庇(1)～(6)メーカーを御指示 ください。	① 庇(1)～(6)は杉田エース(株)製同等と してください。
*LGS壁開口補強	② LGS壁開口補強は、建具表より確認くだ さい。(A46-A49)
*LGS天井開口補強	③ LGS天井開口補強は、開口補強リストよ り確認ください。(A40-A42 右上)
9 内外装工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	9. 平面図及び建具表より確認ください。 (A13-15、A46-A49)
・耐火間仕切開口補強	
10 仕上げユニット工事の内、御社見積 協力業者を御指示ください。	10. 見積の徴収先は任意です。
*鋼製「軽量・中量棚」	
11 訓練棟仕上げユニット工事の内、御社 見積協力業者を御指示ください。	11. 見積の徴収先は任意です。
・安全ネット	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。