

[様式第13号]

[一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事3

質 問 事 項	整理番号
	180510086
1.抗菌剤=セグメントの販売が中止になっておりますが、他に抗菌剤があるのでしょうか。御教授願います。	閲覧図書 p.26 第9条抗菌仕様コンクリートに示す腐食環境Ⅲ型に対応するものであれば、製品に指定はございません。
2.特記仕様書3ページ 4.セグメントの工場検査の想定回数をご教示下さい。	1回程度を想定しておりますが、詳細については契約後受注者が作成した製作計画書によります。
3.推進工における仮設備工-クレーン設備の門型クレーンを移動式クレーンに変更する事は可能でしょうか。	契約後の協議によります。
4.泥濃推進工における工法選定において、掘進可能な泥濃推進工法であれば今回使用可能と考えて宜しいでしょうか。	泥濃推進工における工法選定において、工法の指定はありません。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。