

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立大野田小学校校舎増築及び給食棟増改築その他工事

整理番号	
	180510375
質 問 事 項	回 答
1. 本工事の発注形態が新営(増築)工事と改修工事の複合となっており、給食棟に関しては文化財調査があり、施工時期に制限があります。共通費は全体工期にて算出しておりますでしょうか。それとも、新営と改修でそれぞれ分けているのでしょうか。	1. 全体工期にて算出しております。
2. A-01, A-12 特記仕様書に山留めは撤去するとありますが、建物の配置上、撤去は不可能と思われま。存置と考えて宜しいでしょうか。	2. 本設計では撤去としております。なお、工事着手後、撤去不可能と判断される場合については別途協議とします。
3. A-15 化粧ケイカル板の防火認定番号がNM-8424(ニチアス:アスラックスR)となっておりますが、防火認定取得の同等品と考えて宜しいでしょうか。	3. 同等品以上と考えて宜しいです。
4. A-15 不燃化粧メラミン板の防火認定番号がNM-2183(アイク:セーブル)となっておりますが、防火認定取得の同等品と考えて宜しいでしょうか。	4. 同等品以上と考えて宜しいです。
5. A-31 他 A-71~77 各普通教室に掃除用ロッカー(既製品)の記載がありますが、家具図に記載がありません。また、参考数量にも記載がありません。別途工事と考えて宜しいでしょうか。	5. 宜しいです。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立大野田小学校校舎増築及び給食棟増改築その他工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
6. S-09 基礎工事期間中の排水は一般的な釜場工法と考えて宜しいでしょうか。また、ウェルポイント及びディープウェル等、特殊な排水が必要になる場合は、別途変更協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	6. 本設計では基礎工事期間中における排水費用は見込んでおりません。なお、工事着手後、必要と判断される場合については別途協議とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。