

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市役所本庁舎整備第1期 給排水衛生設備工事

整理番号		230510634
質 問 事 項	回 答	
1 M-002 特記仕様書(1) 9. 発生材の処理等, ㊦特別管理産業廃棄物がなしとなっておりますが, 10. 土壌対策の汚染土が該当ではないでしょうか。	該当無しとして下さい。 ただし、M-002 特記仕様書(1) 10. 土壌対策に記載のとおり現在認定調査中であるため、調査結果によって該当となる汚泥が発生する場合は、別途契約後の協議事項とします。	
2 M-002 特記仕様書(1) 10. 土壌対策 現在認定調査中とありますが、内訳書に「建設発生土処分 汚染土壌」と記載があります。 対象範囲を御教示下さい。	M-002 特記仕様書(1) 10. 土壌対策 ①、②に記載の部分を対象範囲とし想定下さい。	
3 MP-010 配置図 南東部分の下水取付管工事(2箇所)は、掘削・仮復旧・本復旧は別途工事として宜しいでしょうか	掘削は本工事ですが、既存舗装解体及び復旧は別途工事として下さい。	
4 MP-014 中間免震層平面図 免震継手架台の鋼材サイズ 及びアンカーサイズ・本数を御教示下さい。	鋼材サイズは L-50×50×6t として下さい。 アンカーサイズは M10 とし本数は各架台 4 本と想定して下さい。なお、契約後、仕様書及び選定免震継手メーカーの施工要領等に基づき、仕様の変更が必要な場合は協議事項とします。	
5 MP-015 1階平面図 免震継手架台の鋼材サイズ 及びアンカーサイズ・本数を御教示下さい。	同上	
6 各所 減圧弁にストレーナー及びパイプ管の記載がありませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。	

[様式第13号]

<p>7 各所 パルス量水器にストレーナー及びパイプ管の記載がありませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>8 MP-101 井戸構造図 掘さく残土は監督員の指示により適正に処理するとありますが、見積は普通土処分として宜しいでしょうか。 もしくは、汚染土(汚泥)として処分の場合、水分を含んだ汚染土(汚泥)の処分方法、もしくは処分業者を御教示下さい。</p>	<p>汚泥として産業廃棄物扱いとして下さい。 なお、質問1と同様に調査結果により、特別管理産業廃棄物に該当する場合は別途契約後の協議事項とします。</p>
<p>9 MP-001 機器表 ガス給湯器の付属品にリモコンスイッチがありますが、配線工事は別途として宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>10 MP-001 機器表 電気温水器付属品の配管キット部材内容を御教示下さい。</p>	<p>各種水栓と温水器の間を結ぶ付属の連結管です。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。