

[様式第 13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市福祉プラザ大規模改修工事

| 整理番号 | |
|--|---|
| 240510092 | |
| 質 問 事 項 | 回 答 |
| TA-06,A-40,SA-ふ1 環境配慮改修工事 外壁塗替え面の撤去部及び耐火被覆材撤去部はアスベスト含有無しで調査済みと考えてよろしいでしょうか。又耐火被覆撤去部の仕様が各図面で異なっておりますので撤去仕様を御指示願います。 | 外壁塗替え面のアスベスト含有はありません。 耐火被覆の撤去仕様について、既存：被覆板、改修後：吹付 t20 としています。 既存被覆板のアスベスト含有調査は行っていないため、施工調査の状況に応じて協議とします。 |
| SA-ふ10 ふれあいホール内壁アルミ吸音パネルの参考メーカー又は復旧仕様を御提示願います。 | アルミパンチングメタル t2.0 の裏 GW ボード t25 の撤去、及び同仕様の新設となります。 |
| SA-06,07 2 段式駐車場及び円形循環式駐車場の改修について既存メーカー又は図面の参考メーカーを御提示願います。 | 既存メーカーは新明和工業株式会社です。 |
| KA-05 仮設ゴンドラ詳細図は指定仮設と考えてよろしいでしょうか。又図面の参考メーカーを及び設置予定期間を御指示願います。 | 直接仮設となります。 参考メーカー：日本ゴンドラ株式会社 設置期間は 6 ヶ月としています。 |
| KA-06 北面仮囲いの設置期間が 4 か月になっておりますが、施工時期の指定又は施工順序の制約等がありましたら御指示願います。 | 敷地北側を通路として開放していることから、工事にあたっての施工時期、施工順序については、施設管理者等との協議となります。 |
| | |
| | |

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。