

〔様式第 13 号〕

〔制限付き一般競争入札〕

1 / 1

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立秋保小学校校舎等及び（仮称）仙台市秋保児童館新築工事

整理番号		250510105
質 問 事 項	回 答	
① 工期について、着手指定日令和 7 年 10 月 17 日設定、完成日令和 9 年 3 月 19 日となっており、実工期は約 17 ヶ月と思われます。 週休二日制度以前の同規模工事の実績及び、昨今の様々な労働環境の変化並びに働き方の改善、労務者人員不足等々により工期日数不足が予想されます。契約後、工期延長の協議は可能でしょうか。	仙台市工事請負契約約款第 21 条及び第 23 条に記載の通りとなります。	
② 図面番号 A-007 図仮設計画図の仮囲い成形鋼板について、H 鋼下地の記載がありませんが、設置下地は単管パイプ打込み仕様、埋設配管類は図面化され、調査済みとし、H 鋼下地に変更の場合は設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。	
③ 図面番号 A-003 図特記仕様書 05 ゴム床タイル項目の透水性ゴムチップタイル 300 角厚さ 10mm との記載がありますが、設計数量内訳書、渡り廊下床仕上げには 500 角と記載されています。どちらを正としますか。又、参考メーカー名をお示ください。	図面の通り 300 角となります。 <参考メーカー> 1, 日東化工（株） 2, (株) アンビエンテック 3, くろがね産業（株）	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。