

事業者温室効果ガス削減計画書概要(第二計画期間)

1 事業所の概要

事業者の名称	株式会社 仙台三越
事業所の名称	株式会社 仙台三越
事業所の所在地	宮城県仙台市青葉区一番町四丁目8-15
主たる事業	各種商品小売業
事業者の該当要件	<input type="radio"/> 条例第2条第5号イに該当する特定事業者
	<input type="radio"/> 条例第2条第5号ロに該当する特定事業者
	<input type="radio"/> 条例第2条第5号ハに該当する特定事業者
	<input type="radio"/> 条例第15条第1項に該当する一般事業者
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当社グループ全体目標として、CO2排出総量(SCOPE1・2)、2013年度を基準年度として2030年度に-42%削減</li> <li>・株式会社仙台三越として、エネルギー使用量前年比-1%削減</li> </ul>

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標 ・ 非化石エネルギーの使用割合目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	6,586 t-CO <sub>2</sub>	基準原単位	0.2945
	目標年度	2025 年度	目標排出量	6,388 t-CO <sub>2</sub>	目標原単位	0.2856
			削減率	3.00 %	削減率	3.02 %
			非化石電気	33.00 %	その他非化石エネルギー等	33.00 %
目標設定の考え方	・改正省エネ法に基づき、エネルギー前年比-1%削減					

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	93 %	目標年度実施率	93 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)			実施済
	エネルギー使用量の見える化(分計による課題発見)			実施済
	外気冷房			実施済
	熱源設備 冷却水温度の適正管理			実施済
	熱源設備 冷却水の水質管理			実施済
	冷温水ポンプの回転数制御、自動流量制御			実施済
	ボイラーの給水及びブローの管理			実施済
	ポンプ、給水系統の保全管理			実施済
	ファン、ブロワ、給気系統の保全管理			実施済
デマンド管理			実施済	
その他の対策の実施計画	項目	具体的な取組内容		実施年度
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	令和2年7月のレジ袋有料化に合わせ館内にマイバックコーナーを設置しマイバック普及を推進し、Co2削減に寄与する。		実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	贈答品包装時、エコ包装を推奨しCo2削減に寄与する。		実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	SDGs(Sustainable Development Goals)グループとして重点を置いて取り組んでいる。		実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	社用車を用いた遠方へ移動する際には、ハイブリットカーの使用を推奨する。→2020年度追記:社用車を廃止。		実施済
	廃棄物削減対策の実施	発泡スチロールを減容機により処理、リサイクル性の向上をしつつ輸送コストの低減によるCo2排出量の低減に寄与する。		実施済
	廃棄物削減対策の実施	使用済みのダンボールを回収しリサイクル業者へ搬出し、再利用によるCo2削減を目指す。		実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	館内従業員用昇降機のルール化。使用ルールを明文化する事によるエレベーターの乱使用を抑制し電力の削減を目標とする。		実施済