

事業者温室効果ガス削減報告書概要(第一計画期間) 第1年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	イオン東北株式会社		
事業所の名称	イオン仙台中山ショッピングセンター		
事業所の所在地	宮城県仙台市泉区南中山一丁目35番40号		
主たる事業	各種商品小売業		
事業者の該当要件	<input type="radio"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	当社は、低炭素社会の実現のため、すべての事業活動における温室効果ガスの排出削減に取り組めます。 【基本方針】 1.店舗におけるエネルギー効率を継続的に改善します。 2.商品のサプライチェーン全体で削減に取り組めます。		

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2019 年度	基準排出量	3,576 t-CO ₂	基準原単位	110.5
	目標年度	2022 年度	目標排出量	3,469 t-CO ₂	目標原単位	107.185
温室効果ガスの排出状況	第1年度	2020 年度	排出量	3,610 t-CO ₂	排出原単位	111.5
			削減率	-0.96 %	削減率	-0.91 %
	排出量等の増減理由	新型コロナ対策による外気導入、換気実施により、空調用電気及びガス使用量が増加したため。				
	第2年度	2021 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
	排出量等の増減理由					
	第3年度	2022 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	95 %	目標年度	100 %
	第1年度	95 %	実施状況の説明等	新型コロナ対策による外気導入、換気実施により、空調用電気及びガス使用量が増加したため。
	第2年度	%	実施状況の説明等	
	第3年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)		実施済
	エネルギー使用量の見える化(分計による課題発見)		実施済
	外気冷房		実施済
	熱源設備 冷却水温度の適正管理		実施済
	熱源設備 冷却水の水質管理		実施済
	デマンド管理		実施済
	冷温水ポンプの回転数制御、自動流量制御		実施済
	商品や原料輸送時の省エネ		実施済
	エコドライブ教育実施		未実施
その他の対策の実施状況	項目	具体の取り組み内容	実施状況
	環境マネジメントシステムの導入	「ISO14001」を取得	実施済
	SBTやRE100等の国際的な気候変動イニシアティブなど脱炭素経営への取組	「RE100」に参画。また、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明いたしました。	実施済
	廃棄物削減対策の実施	容器包装資材の使用量削減 プラスチック容器削減への取り組み 食品ロス削減キャンペーンを展開	実施済
	森林の保全・緑化の推進	お客さまとともに「イオンの森循環プログラム」	実施済
その他地球温暖化を防止する対策の実施	電気自動車充電ステーションの設置	実施済	