

事業者温室効果ガス削減計画書概要(第二計画期間)

1 事業所の概要

事業者の名称	三井不動産株式会社		
事業所の名称	三井アウトレットパーク仙台港		
事業所の所在地	宮城県仙台市宮城野区中野三丁目7番地2		
主たる事業	不動産賃貸業・管理業		
事業者の該当要件	<input type="radio"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	以下の取り組みを継続的に実施することで温室効果ガス排出量の削減に努めます。 <ul style="list-style-type: none"> ・手動操作による空調の温度設定の見直しを日毎に実施 ・外光に応じ照明を手動操作し調整 ・日報の記録、チェックリストを通じて設備管理員による管理標準の遵守を实践 		

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標 ・ 非化石エネルギーの使用割合目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	3,482 t-CO ₂	基準原単位	0.1093
	目標年度	2025 年度	目標排出量	3,378 t-CO ₂	目標原単位	0.10602
			削減率	3.00 %	削減率	3.00 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
目標設定の考え方	エネルギー管理標準によるエネルギー管理の徹底や高効率機器(LED照明)を導入することで、基準年度に対して年平均1%(3年間で3%)を削減目標とする。					

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	100 %	目標年度実施率	100 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)			実施済
	エネルギー使用量の見える化(分計による課題発見)			実施済
	外気冷房			実施済
	窓の断熱性向上			実施済
	デマンド管理			実施済
	ポンプ、給水系統の保全管理			実施済
	ファン、ブロワ、給気系統の保全管理			実施済
	外部機関による省エネ診断			実施済
その他の対策の実施計画	項目	具体的な取組内容		実施年度
	廃棄物削減対策の実施	廃棄物の分別を徹底するため、分別されていない店舗へ連絡し、再度分別を実施頂くなど、可燃ごみの削減に取り組んでいる。		実施済