

事業者温室効果ガス削減計画書概要(第二計画期間)

1 事業所の概要

事業者の名称	国家公務員共済組合連合会東北公済病院		
事業所の名称	国家公務員共済組合連合会東北公済病院		
事業所の所在地	宮城県仙台市青葉区国分町2丁目3番11号		
主たる事業	医療業		
事業者の該当要件	<input type="radio"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	地球環境の保全に貢献するため、以下の基本方針に基づきエネルギー使用等の削減に努める。 【基本方針】 1.省エネルギー積極的に取り組み効率的なエネルギー使用に努める。 2.職員の省エネルギーに対する意識の向上を図る。 3.エネルギー消費効率優れた機器や設備の計画的な導入。		

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	3,561 t-CO ₂	基準原単位	0.1633
	目標年度	2025 年度	目標排出量	3,455 t-CO ₂	目標原単位	0.15844983
			削減率	2.97 %	削減率	2.97 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
非化石エネルギーの使用割合目標	目標設定の考え方	2019年度～2022年度の削減率は約4%、年平均削減率は1.34%であった。病院の環境及び安全性の維持から大きな目標設定を行うことは難しいが、2022年度～2025年度の削減率2.97%は、年間目標削減率を1%として設定した。				

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	86 %	目標年度実施率	90 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	外部機関による省エネ診断			実施済
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)			実施済
	ボイラーの給水及びブローの管理			実施済
	蒸気トラップの管理			実施済
	外気冷房			第1年度
	冷温水ポンプの回転数制御、自動流量制御			第3年度
	デマンド管理			実施済
その他の対策の実施計画	項目	具体的な取組内容		実施年度
	従業員の自動車利用の抑制、公共交通機関の利用促進	公共交通機関の利用者がほとんどで、定期券を購入しているかのチェックを行い、一部のごく限られた職員のみ自動車利用となっている。		実施済