

## 事業者温室効果ガス削減報告書概要(第一計画期間) 第3年度分

## 1 事業所の概要

事業者の名称	株式会社黄海製本		
事業所の名称	株式会社黄海製本		
事業所の所在地	仙台市宮城野区扇町1丁目1番48号		
主たる事業	印刷・同関連業		
事業者の該当要件	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

## 2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2019 年度	基準排出量	96.0 t-CO <sub>2</sub>	基準原単位	0.04607
		目標年度	2022 年度	目標排出量	91.2 t-CO <sub>2</sub>	目標原単位
			削減率	5.00 %	削減率	5.14 %
温室効果ガスの排出状況	第1年度	2020 年度	排出量	85.0 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.04079
			削減率	11.45 %	削減率	11.46 %
		排出量等の増減理由 照明設備をすべてLED照明設備に更新、及びコロナ禍により時短休業を実施、大幅な削減となった。				
	第2年度	2021 年度	排出量	87.0 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.04175
			削減率	9.37 %	削減率	9.37 %
		排出量等の増減理由 高効率空調設備更新、及び昨年同様コロナ禍により時短休業を実施、削減となった。				
	第3年度	2022 年度	排出量	74.0 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.03551
		削減率	22.91 %	削減率	22.92 %	
	排出量等の増減理由 キュービクル更新により高効率変圧器を導入し、削減を実施できた。					

## 3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	0 %	目標年度	100 %
	第1年度	60 %	実施状況の説明等	計画書の対策が概ね実施できている
	第2年度	67 %	実施状況の説明等	エネルギー管理、台帳整備がまだ進んでいない。設備更新に伴い進めます。
	第3年度	73 %	実施状況の説明等	エネルギー管理についてまだ不十分であり、今後も実施に向け取り組んでいきます。

様式第2号

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)		実施済
	エコドライブ教育実施		実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	製品搬入、出荷入口にエアカーテンを設置、夏季の冷房、冬季の暖房の損失を低減	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	共用部の照明について、必要な照度を確保したうえで間引きを行い省エネを図る	実施済
	排出係数の小さい電気事業者の選択	より排出係数の低い電気事業者に変更	実施済
	廃棄物削減対策の実施	事業により発生する廃棄物の分別によるリサイクルを図る	実施済