

事業者温室効果ガス削減計画書概要(第1計画期間)

1 事業所の概要

事業者の名称	株式会社 読売新聞東京本社		
事業所の名称	株式会社 読売新聞東京本社 仙台ビル		
事業所の所在地	宮城県仙台市青葉区中央二丁目3番6号		
主たる事業	各種商品小売業		
事業者の該当要件	○	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
		条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	当社では、入居テナント、ビル保守管理会社と協力し、以下の点を重視して地球温暖化対策に取り組む。 1. 空調、照明の運用を中心とした省エネルギーの徹底 2. 屋上緑化による温室効果ガスの削減 3. 入居テナントなどに対する環境意識向上のための定例会議等による啓発活動		

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標	基準年度	2019 年度	基準排出量	3,122 t-CO ₂	基準原単位	7.255
	目標年度	2022 年度	目標排出量	3,027 t-CO ₂	目標原単位	7.035
			削減率	3.04 %	削減率	3.03 %
	目標設定の考え方	(省エネ法に準拠して)年単位の削減率目標を約1%といたしました。				

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	94 %	目標年度実施率	94 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)			実施済
	エネルギー使用量の見える化(分計による課題発見)			第1年度
	外気冷房			実施済
	熱源設備 冷却水温度の適正管理			実施済
	デマンド管理			実施済
	熱源設備 冷却水温度の適正管理			実施済
	熱源設備 冷却水の水質管理			実施済
	負荷平準化			実施済
	ファン、ブロワ、給気系統の保全管理			実施済
	ポンプ、給水系統の保全管理			実施済

様式第1号別紙1

その他の対策の実施計画	項目	具体の取り組み内容	実施年度
	従業員の自動車利用の抑制、公共交通機関の利用促進	ほとんどの従業員の通勤は公共交通機関によるものとなっています。	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	一部の空調機器を更新することにより消費エネルギーの削減をはかる。	第1年度