

事業者温室効果ガス削減計画書概要(第1計画期間)

1 事業所の概要

事業者の名称		独立行政法人地域医療機能推進機構	
事業所の名称		独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院	
事業所の所在地		宮城県仙台市青葉区堤町3丁目16-1	
主たる事業		医療業	
事業者の該当要件	○	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
		条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針		(1)エネルギーの推進 エアコンの適正な温度設定を継続します。 温室効果ガス排出抑制に効果のある省エネルギーに積極的に取り組みます。 (2)省資源化の推進 コピー用紙の再利用を推進します。 会議の資料は、両面印刷を積極的に活用します。 詰め替え可能製品(リサイクルトナー等)使用を推進します。 個々の職員が節水、節電に努めます。 (3)廃棄物の適正管理と減量化の推進 びん・カン・ペットボトル等の分別回収の徹底をします。医療廃棄物及び一般廃棄物の適正な管理に努めます。	

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標	基準年度	2019 年度	基準排出量	3,825 t-CO ₂	基準原単位	0.1606
	目標年度	2022 年度	目標排出量	3,710 t-CO ₂	目標原単位	0.1558
			削減率	3.00 %	削減率	2.98 %
	目標設定の考え方	<p>2021年に病院移転を控えており、各設備が更新されることにより省エネが進むことが予測される。</p> <p>一方で、建物規模が大きくなることにより消費エネルギーの増大も予想され目標値の設定が困難であったが、今回は省エネ法の省エネ取組を実施する際の目安となるべき判断基準に準じ、年1%程度3年間で3%の削減を目標とした。</p>				

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	54 %	目標年度実施率	82 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	ボイラーの給水及びブローの管理			実施済
	蒸気トラップの管理			実施済
	外気冷房			実施済
	熱源設備 冷却水温度の適正管理			実施済
	熱源設備 冷却水の水質管理			実施済
	冷温水ポンプの回転数制御、自動流量制御			実施済
	窓の断熱性向上			第2年度

様式第1号別紙1

その他の対策の実 施 計 画	項目	具体の取り組み内容	実施年度
	その他地球温暖化を防止 する対策の実施	院内照明のLED化	第2年度
	その他地球温暖化を防止 する対策の実施	ボイラーの更新	第2年度
	廃棄物削減対策の実施	紙・びん・カン・ペットボトル等の分別回収の徹 底とリサイクルの推進	実施済