

事業者温室効果ガス削減計画書概要（第二計画期間）

1 事業所の概要

事業者の名称	医療法人徳洲会		
事業所の名称	仙台徳洲会病院		
事業所の所在地	仙台市泉区高玉町9－8		
主たる事業	医療業		
事業者の該当要件	○	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
		条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	患者様の医療を第一優先とし、可能の範囲での排出量削減		

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標 ・ 非化石エネルギーの使用割合目標	基準年度	2024 年度	基準排出量	4,181 t-CO2	基準原単位	12.05
	目標年度	2025 年度	目標排出量	4,185 t-CO2	目標原単位	12.076
			削減率	-0.10 %	削減率	-0.22 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	目標設定の考え方	患者様を第一優先と考え、最新医療機器の増設、スタッフの増員は避けられない為、エネルギー使用量は年々多くなる。また地球温暖化による気温上昇の為、夏場の冷房使用料が多くなるが、少しでも使用量を少なくする努力をする。				

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	76 %	目標年度実施率	84 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	デマンド管理			実施済
	外気冷房			第1年度
	エネルギー使用量の見える化（前年度比較）			第1年度

その他の対策の 実施計画	項目	具体的な取組内容	実施年度
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	外気温の影響で、室内温度が上下する為、問題のない場合は、カーテンを常時閉めておく。 冷暖房費削減	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	自動ドアの制御を変更し、外気温の影響を受けないようにする。 冷暖房費削減	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	扇風機を、風除室に設置し外気温の影響を受けないようにする。 冷暖房費削減	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	18時以降、患者様のいない場所は、冷暖房を切る。 冷暖房費削減	実施済