

事業者温室効果ガス削減報告書概要（第二計画期間） 第 2 年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	仙台市ガス局		
事業所の名称	仙台市ガス局 幸町庁舎		
事業所の所在地	仙台市宮城野区幸町五丁目13-1		
主たる事業	ガス業		
事業者の該当要件		条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	○	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	922.9 t-CO ₂	基準原単位	0.041
	目標年度	2025 年度	目標排出量	895.2 t-CO ₂	目標原単位	0.03977
			削減率	3.00 %	削減率	3.00 %
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
温室効果ガスの排出状況	第 1 年度	2023 年度	排出量	923.7 t-CO ₂	排出原単位	0.04103
			削減率	-0.09 %	削減率	-0.08 %
			非化石電気	28.66 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	排出量等の増減理由	夏期の猛暑により、空調使用量が基準年度に比べ増加したもの。照明のLED化は年度末に実施しており、当該年度の削減効果はまだわずかである。				
	第 2 年度	2024 年度	排出量	825.3 t-CO ₂	排出原単位	0.03666
			削減率	10.57 %	削減率	10.58 %
			非化石電気	28.66 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	排出量等の増減理由	照明LED化の効果に加え、空調使用量が前年度より減少したもの。				
	第 3 年度	2025 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
	排出量等の増減理由					

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	69 %	目標年度	77 %
	第1年度	85 %	実施状況の説明等	設備機器の運転状況は、日報等により日々確認している。
	第2年度	85 %	実施状況の説明等	設備機器の運転状況は、日報等により日々確認している。 LED照明器具の導入は、年度ごとの計画により進めている。
	第3年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	エネルギー使用量の見える化（前年度比較）		実施済
	エネルギー使用量の見える化（分計による課題発見）		実施済
	外気冷房		実施済
	熱源設備に組み込まれた燃焼機器の運転管理		実施済
	デマンド管理		実施済
	窓の断熱性向上		実施済
	燃費性能の良い車両の計画的導入		実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	庁舎内照明のＬＥＤへの更新	実施済
	環境マネジメントシステムの導入	「仙台市環境行動計画」に基づく取り組みを実施	実施済
	環境教育・学習の実施（従業員以外を対象にしたもの）	委託業者等に対し、環境教育・学習を実施	実施済
	廃棄物削減対策の実施	「仙台市環境行動計画」に基づき、ごみ分別に関する取り組みを実施	実施済
	グリーン調達の実施	「仙台市グリーン購入推進に関する要綱」及び「仙台市グリーン購入推進方針」に基づき調達を実施	実施済