

事業者温室効果ガス削減報告書概要（第二計画期間） 第 2 年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	仙台市		
事業所の名称	仙台市太白区役所		
事業所の所在地	仙台市太白区長町南三丁目1番15号		
主たる事業	地方公務		
事業者の該当要件		条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	○	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	482.2 t-CO <sub>2</sub>	基準原単位	36.86
	目標年度	2025 年度	目標排出量	467.7 t-CO <sub>2</sub>	目標原単位	35.75
			削減率	3.00 %	削減率	3.01 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
温室効果ガスの排出状況	第 1 年度	2023 年度	排出量	461.1 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	35.24
			削減率	4.37 %	削減率	4.39 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	排出量等の増減理由	仙台市環境行動計画に基づき、設備管理した結果、基準となる排出量を減少させることができた。また、各項目について、対策実施できたことも削減率達成の要因となる。				
	第 2 年度	2024 年度	排出量	498.1 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	38.07
			削減率	-3.30 %	削減率	-3.29 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	排出量等の増減理由	大規模改修工事で閉庁日作業を実施したことによるものや7月～9月にかけて冷房延長を実施したこと、衆議院選挙等による執務室の利用が増えたことが排出量増加の要因と考える。				
	第 3 年度	2025 年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
	排出量等の増減理由					

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	100 %	目標年度	100 %
	第1年度	100 %	実施状況の説明等	第1年度実施状況は、すべて対策実施済み。
	第2年度	100 %	実施状況の説明等	第2年度実施状況は、すべて実施済み。
	第3年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	外気冷房		実施済
	熱源設備の運転時間管理		実施済
	冷水出口温度の管理		実施済
	熱源設備 冷却水温度の適正管理		実施済
	熱源設備 冷却水の水質管理		実施済
	項目	具体的な取組内容	実施状況
その他の対策の実施状況	環境マネジメントシステムの導入	仙台市環境行動計画に基づいた取組を継続して実施する。	実施済