

R4.1 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度の測定結果(仙台市立学校)

赤色: 指針値超過 黄色: 指針値1/2超過 ※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

学校	測定教室	検査日	測定項目[ug/m ³] (指針値)							結果	対応	検査区分
			ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)	p-ジクロロベンゼン(240)			
1 東二番丁小	理科室	7月21日	66	10	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
2 木町通小	3年2組教室	8月2日	38	30	<10	<10	<10	<10	<10	アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
3 木町通小	コンピュータ室	8月2日	33	16	<10	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
4 榴岡小	休憩室	6月21日	9	6	<10	12	<10	<10	<10			臨時(新設)
5 榴岡小	普通教室1	6月21日	8	12	12	32	30	<10	<10			臨時(新設)
6 榴岡小	第2音楽室	6月21日	7	11	18	25	22	<10	<10			臨時(新設)
7 榴岡小	第2理科室	6月21日	7	16	15	45	39	<10	<10			臨時(新設)
8 榴岡小	多目的教室②-3	6月21日	9	14	22	57	53	<10	<10			臨時(新設)
9 北六番丁小	視聴覚室(元コンピューター室)	8月4日	27	5	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
10 岩切小	PC準備室	8月23日	78	18	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
11 岡田小	コンピュータ室	8月9日	77	25	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
12 小松島小	視聴覚室(まつぼっくりルーム)	8月18日	102	29	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド1/2超過	要再検査	定期(経過観察)
13 小松島小	視聴覚室(まつぼっくりルーム)	9月22日	20	6						【再検査】合格		定期(経過観察)
14 国見小	パソコン室	8月30日	36	13	<10	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
15 生出小	コンピュータ室	8月26日	27	8	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
16 鹿野小	コンピュータ室	7月20日	36	22	<10	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
17 台原小	4年3組	8月2日	94	45	145	15	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過、トルエン1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
18 台原小	コンピュータ室	8月2日	67	34	242	20	13	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過、トルエン1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
19 四郎丸小	給食棟 調理室	6月23日	4	<4	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(新設)
20 四郎丸小	校舎棟 保健室	6月23日	<4	<4	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(新設)
21 四郎丸小	校舎棟 図工室	6月23日	6	5	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(新設)
22 四郎丸小	校舎棟 職員室	6月23日	<4	5	<10	91	59	<10	<10			臨時(新設)
23 四郎丸小	校舎棟 図書室	6月23日	10	9	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(新設)
24 旭丘小	音楽室	7月26日	30	6	<10	<10	<10	<10	<10			定期(新設)
25 八木山小	コンピューター室	8月25日	12	6	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
26 鶴谷小	PC室	8月30日	62	14	11	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
27 大和小	コンピューター室	8月5日	5	<4	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
28 中野栄小	コンピュータ室	7月26日	56	28	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
29 太白小	コンピュータ室	7月22日	58	20	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
30 東四郎丸小	コンピュータ室	8月18日	48	10	<10	12	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
31 西中田小	コンピュータ室	9月2日	38	8	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
32 郡山小	図書室	8月4日	94	23	<10	15	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
33 田子小	コンピュータ室	8月5日	42	9	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
34 広瀬小	コンピュータ室	8月23日	56	27	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
35 川前小	コンピューター室	8月25日	27	6	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
36 秋保小	3年教室	7月27日	34	13	<10	<10	<10	<10	<10			定期(新設)
37 秋保小	パソコン室	8月18日	9	<4	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
38 馬場小	図書室(コンピュータ室)	8月9日	46	9	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
39 野村小	コンピュータ室	8月22日	79	25	17	23	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
40 福岡小	コンピュータ室	8月26日	29	12	17	21	<10	<10	31			臨時(LAN更新)
41 黒松小	2年2組	7月29日	34	18	<10	11	<10	<10	<10			定期(新設)
42 黒松小	6年1組	7月29日	24	13	<10	<10	<10	<10	<10			定期(新設)
43 黒松小	保健室	7月29日	11	12	<10	<10	<10	<10	<10			定期(新設)
44 向陽台小	1年3組	7月29日	10	5	<10	<10	<10	<10	<10			定期(新設)
45 寺岡小	4年2組	8月2日	85	31	<10	11	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
46 寺岡小	4年3組	8月2日	90	30	<10	15	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
47 南中山小	PC室	7月21日	43	8	<10	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
48 住吉台小	理科室	8月31日	65	13	<10	11	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
49 住吉台小	コンピューター室	8月31日	88	10	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)

R4.1 令和4年度 室内空气中の化学物質濃度の測定結果(仙台市立学校)

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過 ※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

学校	測定教室	検査日	測定項目[μg/m ³] (指針値)							結果	対応	検査区分
			ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)	p-ジクロロベンゼン(240)			
50 館小	5年1組	8月4日	55	16	<10	17	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
51 館小	図書室	8月4日	80	20	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
52 南吉成小	パソコン室	8月19日	102	28	<10	10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド1/2超過	要再検査	定期(経過観察)
53 南吉成小	パソコン室	9月22日	39	10						【再検査】合格		定期(経過観察)
54 高森東小	パソコン室	8月24日	168	28	13	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド1/2超過	要再検査	臨時(LAN更新)
55 高森東小	パソコン室	9月14日	87	23						ホルムアルデヒド1/2超過【再検査】	来年度検査	臨時(LAN更新)
56 栗生小	1年3組	8月5日	70	30	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(新設)
57 北中山小	コンピュータ室	8月24日	77	13	<10	70	93	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
58 桂小	個別2組	8月29日	39	18	<10	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
59 桂小	PC室	8月29日	72	9	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
60 柳生小	コンピュータ室	8月5日	82	22	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
61 泉松陵小	視聴覚室	9月1日	90	27	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(新設)
62 泉松陵小	コンピューター室	9月1日	30	13	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
63 愛宕中	コンピューター室	8月2日	96	17	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
64 南小泉中	コンピュータ室	7月26日	70	19	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
65 長町中	1年2組	8月2日	14	4	<10	<10	<10	<10	<10			定期(新設)
66 七郷中	コンピュータ室	8月18日	31	10	<10	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
67 台原中	コンピュータ準備室	8月4日	32	8	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
68 北仙台中	コンピュータ室	8月3日	43	25	<10	<10	<10	<10	<10	アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
69 中山中	コンピュータ室	7月21日	46	15	<10	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
70 山田中	コンピューター室	9月27日	25	5	<10	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
71 蒲町中	コンピューター室	9月8日	58	13	12	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
72 中野中	コンピュータ室	7月27日	36	22	<10	12	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
73 沖野中	コンピュータ室	8月3日	38	16	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
74 人来田中	図書室	7月29日	75	13	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
75 秋保中	コンピュータ室	8月24日	102	22	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
76 秋保中	コンピュータ室	9月15日	18							【再検査】合格		定期(経過観察)
77 将監中	コンピューター室	8月23日	106	18	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
78 将監中	コンピューター室	9月30日	55							ホルムアルデヒド1/2超過【再検査】	来年度検査	定期(経過観察)
79 南光台中	コンピューター室	8月18日	21	8	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
80 加茂中	コンピュータ室	8月9日	38	12	<10	<10	<10	<10	<10			臨時(LAN更新)
81 将監東中	コンピュータ室	7月26日	79	17	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
82 鶴が丘中	コンピュータ	9月13日	31	8	12	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
83 長命ヶ丘中	コンピュータ室	8月3日	76	14	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
84 南中山中	コンピューター室	9月8日	62	20	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
85 田子中	コンピュータ室	7月21日	13	<4	<10	<10	<10	<10	<10			定期(経過観察)
86 住吉台中	コンピューター室	9月1日	121	33	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド1/2超過	要再検査	定期(経過観察)
87 住吉台中	コンピューター室	9月27日	83	23						ホルムアルデヒド1/2超過【再検査】	来年度検査	定期(経過観察)
88 松陵中	音楽室	8月19日	145	24	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
89 松陵中	視聴覚室	8月19日	183	19	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
90 松陵中	音楽室	9月22日	68							ホルムアルデヒド1/2超過【再検査】	来年度検査	定期(経過観察)
91 松陵中	視聴覚室	9月22日	90							ホルムアルデヒド1/2超過【再検査】	来年度検査	定期(経過観察)
92 館中	コンピュータ室	7月29日	60	14	<10	<10	<10	<10	<10	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)