

別表ウ．管理型最終処分場の維持管理基準			地下水				放流水				浸出液				
			基準値		年間測定回数		基準値		年間測定回数		基準値		年間測定回数		
			基準省令	要綱	基準省令	要綱	基準省令	要綱	基準省令	要綱	基準省令	要綱	基準省令	要綱	
1	アルキル水銀	(mg/l)			1		検出されないこと。			1				定期的に点検	1
2	水銀	(mg/l)			1		≦0.005			1				定期的に点検	1
3	カドミウム	(mg/l)			1		≦0.03			1				定期的に点検	1
4	鉛	(mg/l)			1		≦0.1			1				定期的に点検	1
5	有機燐	(mg/l)					≦1			1				定期的に点検	1
6	六価クロム	(mg/l)			1		≦0.5			1				定期的に点検	1
7	砒素	(mg/l)			1		≦0.1			1				定期的に点検	1
8	シアン	(mg/l)			1		≦1			1				定期的に点検	1
9	ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)			1		≦0.003			1				定期的に点検	1
10	トリクロロエチレン	(mg/l)			1		≦0.1			1				定期的に点検	1
11	テトラクロロエチレン	(mg/l)			1		≦0.1			1				定期的に点検	1
12	ジクロロメタン	(mg/l)			1		≦0.2			1				定期的に点検	1
13	四塩化炭素	(mg/l)			1		≦0.02			1				定期的に点検	1
14	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			1		≦0.04			1				定期的に点検	1
15	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			1		≦1			1				定期的に点検	1
16	1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			1		≦0.4(シス)			1(シス)				定期的に点検	1(シス)
17	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			1		≦3			1				定期的に点検	1
18	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			1		≦0.06			1				定期的に点検	1
19	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)			1		≦0.02			1				定期的に点検	1
20	チウラム	(mg/l)			1		≦0.06			1				定期的に点検	1
21	シマジン	(mg/l)			1		≦0.03			1				定期的に点検	1
22	チオベンカルブ	(mg/l)			1		≦0.2			1				定期的に点検	1
23	ベンゼン	(mg/l)			1		≦0.1			1				定期的に点検	1
24	セレン	(mg/l)			1		≦0.1			1				定期的に点検	1
25	1,4-ジオキサン	(mg/l)			1		≦0.5			1				定期的に点検	1
26	ほう素	(mg/l)					≦50(230)			1				定期的に点検	1
27	ふっ素	(mg/l)					≦15			1				定期的に点検	1
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/l)					≦200			1				定期的に点検	1
29	水素イオン濃度(水素指数)						5.8~8.6(5.0~9.0)			12				定期的に点検	1
30	生物化学的酸素要求量	(mg/l)					≦60		≦20	12				定期的に点検	1
31	化学的酸素要求量	(mg/l)					≦90		≦20	12				定期的に点検	1
32	浮遊物質量	(mg/l)					≦60		≦40	12				定期的に点検	1
33	ノルマルヘキササン抽出物質含有量	(mg/l)	鉱油類				≦5			1				定期的に点検	1
34		(mg/l)	動植物油脂類				≦30			1				定期的に点検	1
35	フェノール類	(mg/l)					≦5			1				定期的に点検	1
36	銅	(mg/l)					≦3			1				定期的に点検	1
37	亜鉛	(mg/l)					≦2			1				定期的に点検	1
38	溶解性鉄	(mg/l)					≦10			1				定期的に点検	1
39	溶解性マンガン	(mg/l)					≦10			1				定期的に点検	1
40	クロム	(mg/l)					≦2			1				定期的に点検	1
41	大腸菌群数	(個/cm ³)					日間平均≦3000			1				定期的に点検	1
42	窒素	(mg/l)					≦120(日間平均60)			12				定期的に点検	1
43	燐	(mg/l)					≦16(日間平均8)			1				定期的に点検	1
44	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	(mg/l)			1										
45	電気伝導率	(mg/l)			12										
46	塩化物イオン	(mg/l)			12										
47	外観									12					1
48	臭気									12					1
49	ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)			1		≦10			1					