

設備シンボル凡例			設備図特記事項
□	給水	①	1P100V (壁出し)
○	給水 (バルブ付)	②	1P100V (天井・床)
●	給湯	③	1P200V (壁出し)
●	給湯 (バルブ付)	④	1P200V (天井・床)
⊕	排水	⑤	3P200V (壁出し)
▲	ガス	⑥	3P200V (天井・床)
♀	ガス (ホースコック付)	⑦	3P200V (開閉器)
□	冷却水 (I N)	■	冷却水 (OUT)

水栓手配・据付、排水直結、ガス接続、フードは別途設備工事とする。
指示無き 給水/給湯は15A、立上げFL+100止めとする。
指示無き 排水は40A、立上げFL+50とする。
給水・給湯位置は接続位置、排水位置は逃げ寸法を示す。
湯沸器、手洗器は別途設備工事とする。(図面上シンボルは参考)
電気は必要に応じた接地工事、防水仕様とすること。
※各シンボル位置、寸法は必ず現場優先とする。
※予備コンセントは別途打合せの事。



ホンザキ東北株式会社

訂正 2015.05.15変更2015.11.17変更12.10変更01.22展開・設備
2015.11.12変更2015.11.20変更01.14変更
2015.11.16変更2015.11.27変更01.21変更

作成日

2016/01/22

図面番号

1504160701

物件名称

カフェモーツアルト 国際センター店

営業

佐藤

設計

竹田

作図

竹田

校図


図

図面名称

ガス・給排水設備寸法図

縮尺

1/50



設備シンボル凡例		設備図特記事項
□	給水	① 1P100V(壁出し)
○	給水(バルブ付)	② 1P100V(天井・床)
■	給湯	③ 1P200V(壁出し)
●	給湯(バルブ付)	④ 1P200V(天井・床)
⊕	排水	⑤ 3P200V(壁出し)
▲	ガス	⑥ 3P200V(天井・床)
♀	ガス(ホースコック付)	⑦ 3P200V(開閉器)
□	冷却水(CIN)	⑧ 冷却水(COUT)

水栓手配・据付、排水直結、ガス接続、フードは別途設備工事とする。
 指示無き 給水/給湯は15A、立上げFL+100止めとする。
 指示無き 排水は40A、立上げFL+50とする。
 給水・給湯位置は接続位置、排水位置は逃げ寸法を示す。
 湯沸器、手洗器は別途設備工事とする。(図面上シンボルは参考)
 電気は必要に於いた接地工事、防水仕様とすること。
 ※各シンボル位置、寸法は必ず現場優先とする。
 ※予備コンセントは別途打合せの事。



ホンザキ東北株式会社

訂正 2015.05.15変更2015.11.17変更12.10変更01.22展開・設備
 2015.11.12変更2015.11.20変更01.14変更
 2015.11.16変更2015.11.27変更01.21変更

作成日	2016/01/22	図面番号	1504160701	物件名称	カフェモーツァルト 国際センター店
営業	佐藤	設計	竹田	作図	竹田
校閲		確認		図面名称	電気設備寸法図
				縮尺	1/50