

■ 阻集器対象水量の算定(1期テナント・厨房系) ※指針面積算定

名称	単位	1-1-1	1-1-2	1-1-3	計	備考
		レストラン	喫茶	コンビニ		
1. 事業所要件						
客室面積	m ²	220.00	233.61	186.25	639.86	※別添面積表より
従業員数	人	10	5	2	17.00	※設計想定
営業時間	h	12	12	24		※設計想定 (11:00～23:00/8:00～20:00)
事業場総排水量 (A)	m ³ /m ² ・日	0.12	0.06			※指針P42 参照
事業場総排水量 (B)	m ³ /人・日	0.11	0.11			※指針P42 参照
阻集器対象水量	m ³ /m ² ・日	0.085	0.04	0.5		※指針P42 参照
2. 対象事業場の総排水量						
事業場総排水量 (A)	m ³ /日	26.4	14.0166		40.42	
事業場総排水量 (B)	m ³ /日	1.1	0.55		1.65	
事業場総排水量 計	m ³ /日	27.5	14.5666		42.07	
事業場総排水量 再計	m ³ /日	27.5	14.57		42.07	
事業場総排水量 時間最大	m ³ /h	3.44	1.83		5.27	※時間平均の1.5倍
3. 対象事業場の阻集器対象水量						
阻集器対象水量 計	m ³ /日	18.7	9.3444	0.5	28.54	
阻集器対象水量 再計	m ³ /日	18.7	9.35	0.5	28.55	
阻集器対象水量 時間最大	m ³ /h	2.34	1.17	0.04	3.55	※時間平均の1.5倍
4. イベント排水の加算						
阻集器対象水量 時間平均	m ³ /h	1.56	0.78	0.05	2.39	※阻集器対象水量/営業時間 コンビニ12 h
阻集器対象水量 時間最大	m ³ /h	2.34	1.17	0.075	3.59	※時間平均の1.5倍
加算量	m ³ /h	0.78	0.39	0.025	1.20	※加算量＝最大－平均
1時間加算	m ³ /日	19.48	9.74	0.525	29.75	
2時間加算	m ³ /日	20.26	10.13	0.55	30.94	