



ホームタンクの 点検をお願いします!!

近年、ホームタンク等の経年劣化による灯油の漏れや地震、落雪等によるホームタンク等への被害も発生しております。ホームタンクに破損はないか、暖房器具や給湯器等に接続している配管の破損はないか、灯油が漏れていないかなど、事故が発生しないよう点検をお願いいたします。



点検のポイント

- ① タンク本体に破損や変形等がないか
- ② 油量計を確認して灯油の急な減少がないか
- ③ 配管接合部に「にじみ」や「ゆるみ」がないか
- ④ コックに異常はないか
- ⑤ 脚部や土台に破損、変形、傾き等がないか
- ⑥ 地面に灯油の漏れがないか
- ⑦ 周囲に灯油の臭いがないか

 お問い合わせ先
仙台市消防局危険物保安課
022-234-1111

◇青葉消防署	青葉区堤通雨宮町2-15	022-234-1121
◇宮城野消防署	宮城野区苦竹3-6-1	022-284-9211
◇若林消防署	若林区遠見塚2-25-20	022-282-0119
◇太白消防署	太白区山田北前町15-1	022-244-1119
◇泉消防署	泉区将監4-4-1	022-373-0119
◇宮城消防署	青葉区落合2-15-1	022-392-8119